



제19-0600호

안전인증서

하이젠모터(주)

경남 창원시 성산구 공단로473번길57 (성산동)

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

삼상유도전동기

형식 · 모델 / 용량 · 등급 / 인증번호

형식 · 모델	용량 · 등급	인증번호
E280P2-10	190kW, 2P, 3300V, 60Hz, S1 Duty, F종 Ex e II T3	19-GA2BO-0600X

인증기준

방호장치 안전인증 고시(고용노동부고시 제2019-15호)

인증조건

Tamb : -20°C ~ +40°C, 뒷면 사용조건 참조

2019년 12월 10일

한국가스안전공사

