제20-0348호

안 전 인 증 서

하이젠모터(주)

경남 창원시 성산구 공단로473번길57 (성산동)

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제84조 및 같은 법 시행규칙 제110조제1항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

삼상유도전동기

형식 · 모델 / 용량 · 등급 / 인증번호

형식 · 모델	용량 · 등급	인증번호
DT3D 250M-04	85kW, 4P, 460V, 60Hz, F종, S1 duty Ex tD A21 IP65 T125℃	20-GA2BO-0348X

인 증 기 준

방호장치 안전인증 고시(고용노동부고시 제2020-33호)

인 증 조 건

Tamb : -20 ℃ ~ +50 ℃, 뒷면 인증조건 참조

2020 년 06 월 02 일

한국가스안전공사 사장

한국가스안전공사 사장의인